



Meldepflichtiges Ereignis in der Brennelementfertigungsanlage Lingen

Das Niedersächsische Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz als die zuständige atomrechtliche Aufsichts- und Genehmigungsbehörde wurde von der Betreiberin der Brennelementfertigungsanlage Lingen (BFL), der Advanced Nuclear Fuels GmbH, fristgerecht über ein meldepflichtiges Ereignis gemäß Atomrechtlicher Sicherheitsbeauftragten- und Meldeverordnung (AtSMV) informiert.

Das Ereignis wird der der Kategorie N 2.1.1, INES 0 zugeordnet.

In der Trockenkonversionsanlage ist es zu Feuchtigkeitsansammlungen gekommen, die nach Betreiberangabe durch eine Fehlfunktion in der Wasserdampfversorgung verursacht wurden. Die fehlerhaften Komponenten sind nach einer umfänglichen Kontrolle der Wasserdampfversorgung ausgetauscht worden.

Die aufsichtliche Untersuchung des Ereignisses erfolgt mit dem zugezogenen Sachverständigen. Gegebenenfalls erforderliche weitere Maßnahmen werden nach Bewertung der Untersuchungsergebnisse festgelegt.

Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf die Mitarbeiter oder die Umgebung.

PI Nr. XXX Justina Lethen Pressesprecherin Archivstraße 2, 30169 Hannover	Tel.: (0511) 120-3419 Mobil: 0172-653 4316	www.umwelt.niedersachsen.de Twitter: @NdsUmwelt E-Mail: justina.leten@mu.niedersachsen.de
--	---	---